



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по городу Саратову**

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005

Телефон: 50-61-92 (код 845-2)

E-mail: ondiprsaratov@64.mchs.gov.ru

29.12.2022 № ЦВ-175-4-27035

на № _____ от _____

**Отметка о размещении (дата и учетный
номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий* 22.12.2022
КНМ 64220061000204578499**



ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 64-0-2022/0477рс

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №4 г. Саратова»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

КНМ 64220061000204578499 № 64-0-2022/0477рс от «22» декабря 2022 года

в период с «28» декабря 2022г 09 час. 00 мин. по «28» декабря 2022г. 17 час. 00 мин.

1) государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору
Алигаджиевым Шарипом Лабазановичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведен инспекционный визит по соблюдению обязательных требований
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор
ГБОУСО «Школа-интернат АОП №4 г. Саратова» Макеева О.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На лестничных клетках и коридорах 1,2,3 этажей отсутствует аварийное эвакуационное освещение	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.08.2023	
2.	Двери коридора второго этажа открываются не по направлению эвакуации людей	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.27«д» Правил противопожарного	01.08.2023	

		режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
3.	В лечебно-физкультурном блоке помещений двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.27«д» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.08.2023	
4.	На запасном выходе из кабинета ЛФК у имеющейся эвакуационной лестницы высота поручней менее 1.2м	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.08.2023	

5.	На путях эвакуации в лечебно-физкультурном блоке помещений допущено размещение мебели	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.16«ж», ст.27«б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.08.2023	
6.	На втором этаже в левом крыле отсутствует дверь, отделяющая коридор от лестничной клетки	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.08.2023	
7.	На эвакуационном выходе левого крыла у лестницы имеющей 3 ступени и высоту более 45 см отсутствует поручень	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты».	01.08.2023	

8.	В коридоре первого этажа левого крыла здания у кабинетов технологии при длине коридора более 15 метров и без естественного проветривания, отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. «в» п. 7.2 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"	01.08.2023	
9.	Дверь, отделяющая лестничную клетку первого этажа левого крыла от коридора, ведущего к помещениям кулинарии и швейной мастерской не оборудована устройствами для самозакрывания	п.1. ч. 2 ст. 1. ч.1 ст. 6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.08.2023	
10.	Дверь отделяющая коридор второго этажа левого крыла от лестничной клетки, не оборудована устройствами для самозакрывания	п.1. ч. 2 ст. 1. ч.1 ст. 6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.24 СП	01.08.2023	

		1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
11.	У эвакуационного выхода под лестницей допущено хранение парт	п.16«к» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБОУСО «Школа-интернат АОП
№4 г. Саратова»

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица представителя)

О.В. Макеева

(подпись)

Государственный инспектор

города Саратова по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы инспектора

(руководителя группы инспекторов),

проводившего выездную проверку

(подпись)

Ш.Л. Алигаджиев

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

При проверке выездного осмотра в рамках КНН проводится юридическое лицо Макеева О.В. была завершена с необходимостью работы с органом 27.12.2022 г. к. 16:00 для составления протокола по итогам проверки КНН. По прибытию от инспектора документ по итогам КНН выдается. 28.12.2022